



## PRÜFBERICHT


Nr. 3557/01 vom 02.03.2001

### Bestimmung der rutschhemmenden Eigenschaft nach DIN 51 130 und ZH 1/571 Arbeitsräume und Arbeitsbereiche mit erhöhter Rutschgefahr

Auftraggeber: NOE-Schaltechnik Georg Meyer-Keller GmbH + Co., Kuntzestraße 72,  
73079 Süssen  
Auftragsdatum: 20.02.2001  
Probenahme: Auftraggeber  
Prüfgegenstand: Betonwerkstein, Artikel 569154 Dublette, Format 48,5x50 cm  
Produktnorm: DIN 18 500  
Eingang des Prüfgegenstands: 21.02.2001  
Probennummer: 01/29  
Auftrags-Nummer: 75 3557 26  
Fugenbreite des geprüften  
Bodenbelages: -  
Prüfdatum: 28.02.2001

#### PRÜFERGEBNIS:

1. Mittlerer Akzeptanzwinkel: 38,4°
2. Verdrängungsraum: nicht bestimmt
3. Bewertungsgruppe der Rutschhemmung: R 13
4. Bewertungsgruppe des Verdrängungsraumes: nicht bestimmt

  
*Schwerin*  
Dr. Schwerin